

PS.HK.4400.228.2017

Koszalin, dnia¹³ września 2017r.

Burmistrz Urzędu Miasta
i Gminy w Sianowie
Maciej Berlicki
ul. Armii Polskiej 30
76-004 Sianów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, działając na podstawie art. 4 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261), art. 12.1 ustawy z dnia 07.06.2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328), §17 ust.1 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989), oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniami z badań, próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, pobranych w dniu 11.09.2017r. oraz 12.09.2017r. z punktów czerpalnych:

- ✓ w Skibnie 70 – stołówka, pomieszczenie socjalne (sprawozdania z badań: nr 2985/17 z dnia 12.09.2017r., nr 2985A/17 z dnia 13.09.2017r.),
- ✓ w Skibnie w stacji uzdatniania wody - woda na wyjściu do konsumenta - kran (sprawozdania z badań: nr 2985/17 z dnia 12.09.2017r., nr 2985A/17 z dnia 13.09.2017r.),
- ✓ w Skibienku 6/4 – budynek mieszkalny, kuchnia-kran (sprawozdania z badań nr 2985/17 z dnia 12.09.2017r., nr 2985A/17 z dnia 13.09.2017r.),
- ✓ w Skibnie 27a/4 – mieszkanie, kuchnia – kran (sprawozdanie z badań nr 2301/17 z dnia 13.09.2017r.),

stwierdza, że woda przeznaczona do spożycia przez ludzi dostarczana z wodociągu w Skibnie jest bezpieczna dla zdrowia ludzi.


Przeprowadzone badania laboratoryjne próbek wody wykazały, że woda dostarczana z wodociągu w Skibnie spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 „Podstawowe wymagania mikrobiologiczne” część A „Wymagania mikrobiologiczne, jakim powinna odpowiadać woda” oraz załączniku nr 3 „Dodatkowe wymagania mikrobiologiczne, organoleptyczne, fizykochemiczna oraz dotyczące substancji promieniotwórczych, jakim powinna odpowiadać woda” część A „Wymagania mikrobiologiczne” rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Badania zostały wykonane przez akredytowane laboratorium Wojewódzkiej Stacji Sanitarно-Epidemiologicznej w Szczecinie Oddział Laboratoryjny w Koszalinie. Próbki wody pobrano z nadzoru, po zakończeniu działań naprawczych prowadzonych przez Zarządcę wodociągu Gminne Wodociągi i Kanalizacja w Sianowie.

Jednocześnie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Koszalinie, stwierdza wykonanie nakazu decyzji nr 660/2017 z dnia 07.09.2017r., znak PS.HK.4400.228.2017 nakazującej doprowadzić jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, w zakresie zawartości w niej bakterii *Escherichia coli* i bakterii grupy coli, do wymagań zgodnych z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989).

Otrzymują:

1. Adresat



Z UPOWAŻNIENIA
p.o. PAŃSTWOWEGO POWIATOWEGO
INSPEKTORA SANITARNEGO
W KOSZALINIE

GŁÓWNY SPECJALISTA
ds. Systemu Jakości
mgr inż. Ewa Herok

Do wiadomości:

1. Gminne Wodociągi i Kanalizacja
w Sianowie 76-004 Sianów
ul. Słowackiego 5c
2. Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego
ul. Raławicka 13
75-620 Koszalin
3. Starosta Koszaliński
Marian Hermanowicz
ul. Raławicka 13
75-620 Koszalin
4. Powiatowy Inspektor
Weterynarii
ul. Połczyńska 68
75-816 Koszalin
5. Zachodniopomorski Państwowy
Wojewódzki Inspektor
Sanitarny w Szczecinie
ul. Spedytorska 6/7
70-632 Szczecin
6. a/a